

รายละเอียดครุภัณฑ์  
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑๘ เครื่อง  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดครุภัณฑ์-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาน้ำที่กำหนดเป็นราหาน้ำที่รวมค่าติดตั้ง
๓. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประทัยไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบทำความร้อนจากโรงงานเดียวเท่านั้น
๕. มีความหน่วงเวลาการ ทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. มีระบบพอกอากาศ สามารถติดตั้งบนผู้ภาคผื่นละองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ๗.๑ มีสวิตซ์ ๑ ตัว
- ๗.๒ ท่อทองแดงไปกลับห้องขนาดยาว ๕ เมตร
- ๗.๓ สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
๘. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(นายปริมินทร์ วงศ์คำสิงห์)

(นาย รุษวดี จิตดงดี)

(นายอานันท์ นันตาปลูก)